

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w 2023 roku w Przedszkolu nr 11 w Koszalinie

L/p	Nazwa organu, który przeprowadził kontrolę	Zakres kontroli	Czas kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Działania podjęte w celu likwidacji ujawnionych nieprawidłowości
1.	PPIS w Koszalinie	Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz wymagań ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.	20.09.2023	-niewłaściwy stan sanitarno-techniczny podłogi w grupie IV „Leśne duszki” -uszkodzona wentylacja mechaniczna w łazience dla chłopców w grupie „Sówki” (przy SP nr 9) -brak dostępu bieżącej wody przy umywalce w łazience dla dziewcząt (przy SP nr 9). Termin wykonania do 26.09.2023 W pkt 3a wdrożone zostanie postępowanie administracyjne PPIS w Koszalinie	-pkt 3 b-naprawiono wentylację mechaniczną i zamontowano nowy wentylator mechaniczny -pkt 3c – naprawiono elektryczny podgrzewacz wody i zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej wody
2.	PPIS w Koszalinie	Kontrola sprawdzająca wydanych zaleceń pokontrolnych ujętych w protokole HD.9020.1.148.2023 z dnia 20.09.2023r.	27.09.2023	-brak	-pkt 3a został zrealizowany 09.11.2023 r. – wymiana podłogi na target w grupie „Leśne duszki”